



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06.27813

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Петрозаводский завод пенополистирола»,
Адрес: Россия, 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проезд Строителей, дом 28,
ИНН: 1001140757, ОГРН: 1021000524368, телефон: 8 (8142) 59-48-47,
электронная почта: zavod-pzp@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Петрозаводский завод пенополистирола»,
Адрес: Россия, 185034, Республика Карелия, г. Петрозаводск, проезд Строителей, дом 28,
ИНН: 1001140757, ОГРН: 1021000524368, телефон: 8 (8142) 59-48-47,
электронная почта: zavod-pzp@mail.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/П, ком./офис 9/1, ИНН: 9718166591,
ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС06

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Полистиролбетон, производство по ГОСТ 33929-2016.
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.61.11
код ТН ВЭД
6810 11 100 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

группа по горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94,
группа по воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96,
группа по дымообразующей способности - Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18),
группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №24837-ВНИ/ПБ-22 от 27.12.2022,
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ»,
аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009, Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.12.2022 по 27.12.2025



Руководитель органа

подпись

Е. Лагина

М.В. Елагина

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Балабанов

А.А. Балабанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации